リモートコントローラ（カラー液晶タイプ）操作早見表

本書に記載しているディスプレイの表示内容は一例です。実際の表示とは異なる場合があります。本製品についての詳細は「取扱説明書」をご参照ください。

ご案内

- リアルタイムで我が家の電気の状況 → 1日のディスプレイ表示
- 今日1日の我が家の発電ぶり → 「本日の発電量を見る」
- 省エネナビ機能 → 「お知らせ機能」
- 今までの消費、売り買いのチェック → 裏面 「消費・発電、売り・買い電力量の履歴を確認する」

お願い

①すべての操作はディスプレイ画面を表示させた状態で行ってください。
　ディスプレイの表示が消えているときは、リモートコントローラ正面右下にある ◯ 画面表示 本日の実績 を押すと、ディスプレイが表示されます。
②ディスプレイ画面右上の年月日、現在時刻の設定が行われていない場合、発電量、売買電力量などのデータが記録されません。
　裏面の各種設定中の“日付・時刻を設定する”に従って、年月日・現在時刻を設定してください。

ディスプレイを表示させるには

約1分間、何も操作を行わないとディスプレイの表示が自動的に消えます。ディスプレイの表示が消えているときは、運転などの操作ができません。その場合は、ディスプレイの表示をつけてから操作を行ってください。



メモ

約1分間、操作を行わないとディスプレイの表示は自動的に消えます。
ディスプレイの表示が消えているときに ◯ 画面表示 本日の実績 を押すとディスプレイの表示がつきます。

各部のなまえとはたらき

取扱説明書 p8〜13



メモ

約1分間、操作を行わないとディスプレイの表示は自動的に消えます。ディスプレイの表示が消えているときに ◯ 画面表示 本日の実績 を押すとディスプレイの表示がつきます。

1日のディスプレイ表示（連系運転モードで通常運転時）

取扱説明書 p17

連系運転モードで通常運転しているときの1日のディスプレイ表示は次のようになります。



停止させたとき

運転/停止 ◯ を押したとき

パワーコンディショナを手動で停止させたときは、運転していたモードでの停止状態になります。（**手動停止中**）

メモ

これ以外の画面については、裏面もしくは取扱説明書をご参照ください。

本日の発電量を見る

取扱説明書 p25

通常画面を表示中に ◯ 画面表示 本日の実績 を押すと、本日の発電実績を表示します。



1 通常画面表示中に ◯ 画面表示 本日の実績 を押します。

グラフ
朝から現在時刻までの発電量を1時間単位で表示します。
縦軸は発電量、横軸は時刻を表わしています。

発電実績画面を表示します。



発電電力量
朝、運転を開始してから現在時刻までの発電電力量を表示します。

最大発電電力
朝、運転を開始してから現在時刻までの最大発電電力と記録した時刻を表示します。

2 ◯ 画面表示 本日の実績 を押します。

通常画面に戻ります。

お知らせ機能

取扱説明書 p35〜40

消費電力量が目標値を超えたとき、発電量についてイベントが発生したときや電圧上昇抑制機能がはたらいたときなどディスプレイに ✉（メールアイコン）を表示してお知らせします。
✉ が表示されたときは、次の操作でお知らせの内容を確認することができます。

1 報告 ✉ ◯ を押します。



✉（メールアイコン）が表示されます。

2 ◯ を押して確認したいお知らせ内容を選びます。

お知らせがあった項目に ✉（メールアイコン）が表示されます。
一度内容を確認すると ✉ は消えます。
✉ が表示されていない項目でも確認することができます。

3 決定 ◯ を押します。

お知らせ内容の表示画面

省エネナビ機能 目標消費電力量達成状況

最大発電電力ベスト5

発電電力量達成

発電開始記念日



電圧抑制発生状況



メモ

目標値の設定については、裏面の「各種設定を行う」をご参照ください。

裏面へ

消費・発電、売り・買い電力量の履歴を確認する

取扱説明書 p26～34

過去の「消費・発電電力量」「売り・買い電力量」をディスプレイに表示して確認します。

1 履歴 を押します。

2 ▼ を押して履歴項目を選び、決定 を押します。

3 ▼ を押して表示形式を選び、決定 を押します。

履歴表示画面の種類

消費・発電電力量

売り・買い電力量

グラフ表示



電力量換算表示（１ヶ月／発電開始日からのみ）

パワーコンディショナの運転モードを切り替える

自立運転については取扱説明書 p19～22

連系運転から自立運転に切り替える

1 連系運転モード時に 連系/自立 を押します。

2 運転/停止 を押します。

3 約3秒後に発電を開始します。

自立運転から連系運転に切り替える

1 自立運転モード時に 連系/自立 を押します。

2 運転/停止 を押します。

3 約3秒後に発電を開始します。



こんな表示が出たら

取扱説明書 p50～52

エラー表示

エラーが発生した場合、エラーメッセージを表示します。



エラーメッセージ画面では「お知らせいたします」と表示しています。

エラーメッセージを表示します。表示内容にしたがって対処してください。

メモ

エラー発生により修理相談窓口にご連絡いただく際には、エラーメッセージの最後に表示されるエラーコード（アルファベットと2桁の数字）をご確認の上、ご連絡ください。

電圧上昇抑制表示

連系運転中に電圧上昇抑制機能がはたらいているときに赤色で点滅表示します。



赤色で点滅表示します。

各種設定を行う

取扱説明書 p41～49

「日付・時間」「電気料金換算値」「消費電力量目標」「表示の濃淡」を設定するときは、通常画面から 設定 を押して「設定項目選択画面」より行います。
手順１～４までの操作を行って各項目の設定画面を表示します。以降は各項目の設定操作を行います。

1 設定 を押します。

2 ▼ を押して設定したい項目を選びます。

3 決定 を押します。

4 選んだ設定項目画面を表示します。



メモ

操作中に 戻る を押すと一つ前の表示に戻ります。

日付・時刻を設定する

内蔵されている時計の日付と時刻を設定します。
最初は正しい日付と時刻が設定されています。

1 入力したい数字が表示されるまで 変更 を繰り返し押します。

2 入力したい数字が表示されたところで 決定 を押します。

3 手順1～2を繰り返して年／月／日／時刻を入力します。

4 入力が終わったら 決定 を押します。



電気料金換算値を設定する

電気料金の基本料金を入力して1kWhの電気料金換算値を設定しておきます。
電気料金が変更になったときは、電気料金換算値を変更してください。
初期値は、0円/kWhに設定されています。
「基本料金」、「買い電力料金」、「売り電力料金」を入力します。

1 現在設定されている電気料金換算値が表示されています。

2 変更 を押して新しい電気料金換算値の入力画面を表示します。

3 変更 を繰り返し押して入力値を表示させて 決定 を押します。

4 手順3を繰り返して全ての項目を入力します。



メモ

電気料金の変更などで電気料金換算値を変更すると、過去の換算値も再計算して変更します。
電気料金換算値を変更する前に過去の換算値の控えをとることをお勧めします。

消費電力目標を設定する

ご家庭の1ヶ月間の消費電力量目標値を設定しておくことができます。
消費電力量目標が達成されたときに「お知らせ機能」で通知されます。
初期値は「前月の消費」に設定されています。前月の消費電力量が目標値として設定されます。
「前月の消費」、「前年同月の消費」を目標値にする、または目標数値を設定することができます。

1 変更 を押して新しい消費電力量目標の入力画面を表示します。

2 ▼ を押して消費電力量目標項目を選び 決定 を押します。

3 「前月の消費」、「前年同月の消費」を選んだ場合、手順1の画面を表示します。

「数値設定」を選んだ場合、次の手順へ進み数値を入力します。

「前年同月」の目標値は発電開始から1年以内では設定できません。

4 変更 を繰り返し押して入力値を表示させて 決定 を押します。



メモ

消費電力量目標値を変更すると先月分の節電率も再計算して変更します。

表示の濃淡を調整する

画面表示の濃淡を１０段階で設定することができます。

1 濃 UP または 濃 UP を押して表示濃度を設定します。

表示濃度は画面に表示されている■の数（10段階）で設定します。
濃 UP を押すと■の数が増えて表示濃度が濃くなります。
濃 UP を押すと■の数が減って表示濃度が淡く（薄く）なります。

2 決定 を押します。

この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/LCFONT及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。ただし、一部LCフォントでないものも使用しています。

この操作早見表は環境に配慮した植物性大豆油インクを使用しています。
この操作早見表はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

TINSJ0223SNZZ
LN6CTS1
06G10.0-K